KEPIC 정오표　　KEPIC Errata

관리번호 Tracking No.	2021-16	소분류기호 KEPIC Code	KEPIC- MHN

판/추록 Ed./Add.	쪽수 Page	수정 전 Error	수정 후 Corrected
2015년 판 2012년 추록	4 4	표 MHN 3100 계기 정확도 요건 측정 / 범위 / 정확도[1] ⋮ / ⋮ / ⋮ 진동 / 가변 / MHN 3161에 따름 ⋮ / ⋮ / ⋮	표 MHN 3100 계기 정확도 요건 측정 / 범위 / 정확도[1] ⋮ / ⋮ / ⋮ 진동 / 가변 / MHN 3141에 따름 ⋮ / ⋮ / ⋮
2015 Ed. 2012 Add.	4 4	TABLE MHN 3100 INSTRUMENT ACCURACY REQUIREMENTS Masurement / Range / Accuracy[1] ⋮ / ⋮ / ⋮ Vibration / Variable / (Per MHN 3161) ⋮ / ⋮ / ⋮	TABLE MHN 3100 INSTRUMENT ACCURACY REQUIREMENTS Measurement / Range / Accuracy[1] ⋮ / ⋮ / ⋮ Vibration / Variable / Per MHN 3141 ⋮ / ⋮ / ⋮
2015년 판 2012년 추록	15 15	**MHN 5282 실험실 분석** 흡착제의 실험실 분석은 ~ 실제 면풍속에서 수행하여야 한다. 샘플은 뱅크 시험용 캐니스터 또는 뱅크 자체에서 채취하고, 뱅크 내의 흡착제를 대표해야 한다. 샘플의 채취로 흡착기 뱅크를 관통하거나, 또는 그 주위로 잠재적인 누설경로가 생기지 않는다는 것이 입증되는 경우를 제외하고는, 샘플 채취 후에 5.8절에 따라 뱅크의 현장 누설시험을 수행하여야 한다.	**MHN 5282 실험실 분석** 흡착제의 실험실 분석은 ~ 실제 면풍속에서 수행하여야 한다. 샘플은 뱅크 시험용 캐니스터 또는 뱅크 자체에서 채취하고, 뱅크 내의 흡착제를 대표해야 한다. 샘플의 채취로 흡착기 뱅크를 관통하거나, 또는 그 주위로 잠재적인 누설경로가 생기지 않는다는 것이 입증되는 경우를 제외하고는, 샘플 채취 후에 MHN 5270에 따라 뱅크의 현장 누설시험을 수행하여야 한다.

위와 같이 KEPIC 정오표를 발행하오니 해당 KEPIC을 사용할 경우는 반드시 수정 후 내용을 보시기 바랍니다.

This KEPIC Errata was approved and, in case of referring the applicable KEPIC code, this errata shall be applied.

발행일: 2021년 6월 14일　　Date: 14 June, 2021

대한전기협회 KEPIC본부 KEPIC운영처장 손 명 성　　KEPIC Managing Department, Korea Electric Association Sohn, Myoung Sung

(서명/sign)

(양식번호 : KEPIC-22-10-02)